

	<p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET" LICEO SCIENTIFICO - IPA SPEZZANO ALBANESE</b>  Via Nazionale 328 -87019 (CS) (Tel. 0981953570 Tel. e Fax 0981/1989904)  CODICE MECCANOGRAFICO CSIS05300V C.F. 88001870786  C/C/P n° 19139997  <a href="mailto:csis05300v@pec.istruzione.it">csis05300v@pec.istruzione.it</a> <a href="mailto:csis05300v@istruzione.it">csis05300v@istruzione.it</a>  <a href="http://www.iisbachelet.net/">http://www.iisbachelet.net/</a> <a href="http://www.iisbacheletspezzano.gov.it">www.iisbacheletspezzano.gov.it</a>  DISTRETTO SCOLASTICO N. 25 - ROGGIANO GRAVINA</p>	 
---	--	---

Prot. N° 83 C/41  
Del 10/01/2015

Albo  
Famiglie tutte  
Personale Docente  
Personale ATA  
D.S.G.A.  
R.S.U. d'Istituto  
R.S.P.P.  
L.S.U. Teame Service  
[infoscuole@teamservice.it](mailto:infoscuole@teamservice.it)  
Servizio Bar  
Comune di Spezzano Albanese  
[spezzano.albanese@pec.it](mailto:spezzano.albanese@pec.it)  
Provincia  
Settore Edilizia Scolastica ed impiantistica sportiva  
[edilizia@pec.provincia.cs.it](mailto:edilizia@pec.provincia.cs.it)  
A.T.P. Cosenza  
[usp.cs@istruzione.it](mailto:usp.cs@istruzione.it)

OGGETTO: Causa eccezionale interruzione servizio idrico plesso Liceo I.I.S. "Bachelet". Uscita anticipata alunni e personale tutto.

Il Dirigente Scolastico

- Atteso che in data odierna alle ore 8,30 è stata avvertita mancanza di acqua presso il plesso Liceo ;
- Constatato dal R.S.P.P. che una dispersione di corrente abbia causato il guasto all'interruttore differenziale della pompa dell'acqua ;
- Chiamato tempestivamente l'elettricista con fonogramma prot. n° 82 del 10/01/2015 per verificare il problema e risolverlo nei tempi tecnici utili a garantire la funzionalità del servizio idrico;
- Visto che le cisterne possono garantire servizio idrico in autonomia per poche ore ;
- Considerato che la riparazione del guasto richiede tempi maggiori;
- Visto il D.Lgs. n° 81/2008;
- Considerato che in assenza di acqua non è possibile per motivi igienico-sanitari espletare regolare attività didattica e amministrativa.

DISPONE

Per motivi eccezionali e per quanto premesso in preambolo l'uscita anticipata degli Alunni e del personale Docente alle ore 11,00 e del personale tutto alle 11,30. Avvisate le famiglie.

Il Dirigente  
Dott.ssa Marietta Iusi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93*

Il responsabile dell'istruttoria  
A/A De Rosi Nicolino  
[nicolino.derosi.766@istruzione.it](mailto:nicolino.derosi.766@istruzione.it)