

COMUNICAZIONE

Il responsabile S.P.P.

Visto l'avviso del Dirigente PROT. N. 2241/A-19;

Visto d.lgs 81/2008 s.m.i.;

Visto il POS;

Considerato che un'uscita dell'aula magna è chiusa perché sfocia nell'area del cantiere, quindi ne restano fruibili solo due.

Rappresenta che l'aula magna può ospitare al massimo N 240 persone.

Invita il Dirigente a predisporre disposizioni in merito

IL RESPONSABILE S.P.P.

Ing. Leonardo POLINO